



Tegnforklaring

	Planlagt	Eksisterende
Vannledning		
Spillvann		
Spillvann pumpeledning		
Overvannsledning		
Avløp felles		
Kum		
Sandfang		
Fallpil ledning		
Utslipp overvann		
Kystkontur		

- Bestemmelser:**
- VA-norm for Lillesand kommune skal følges.
 - Spillvann selvfallsrør skal være av typen PVC, SN8 og ha rødbrun farge.
 - PE-rør for spillvann er av typen PE100RC SDR11, med rødbrun stripe.
 - Overvannsrør ≤ Ø200 skal være av typen PVC, SN8 og sort farge.
 - Overvannsrør > Ø200 og ≤ Ø600 skal være av typen PP DV, SN8 og sort farge hvis ikke annet er oppgitt.
 - Støpejernsrør for vann skal ha trykklasse C64.
 - PE-rør for vann er av typen PE100RC SDR11, med blå stripe.
 - Trykkledninger skal forankres iht. VA-miljøblad 96.

- Henvisninger:**
- W-110 Plan og profil Storgata pr. 0-100
 - W-111 Plan og profil Storgata pr. 85-225
 - W-112 Plan og profil Storgata pr. 225-357
 - W-113 Plan og profil Østregate
 - W-114 Plan og profil Strandgata øst
 - W-115 Plan og profil Tilknytninger ved pumpestasjon Storgata
 - W-116 Plan og profil Vestregate
 - W-117 Plan og profil Vestregate utslippsledning
 - W-118 Plan og profil Strandgata vest

DOKUMENTSTATUS:

X - Foreløpig	A - Generell	B - Anbudsfase	C - Byggefase	Z - Som bygget
---------------	--------------	----------------	---------------	----------------

B	00	Tilbudsstegning		NØHARL	NOVIST	NOTONS	05.05.2023
Status/Rev.		Endring		Utført	Kont.	Ansvr	Dato
Dokumentnr.		Sheet		NØHARL	NOVIST	NOTONS	05.05.2023
	Lillesand kommune		Målestokk:	1:500		Format:	A1
Vann- og avløpsanering Storgata			Oppdragsleder:		Viggo Strøm		
Vann og Avløp			Oppdragsnr.		10230325		
Situasjonsplan			Oppdragsnr.		10230325		
		SWECO Norge AS	Disiplin:	Løpenummer	Status/Rev.		
Rådgiv. nr. 102.4032		Kvartalsveien 5	W	100	B	00	
Tlf. 38 17 96 66		67 12 58 40					

FASE 6

\\svaco\se\ino\oppgaver\krs\10230325_va_storgata\1000_va_storgata\07\modeller - tegninger\08 layout\lay_v_1_500_262_2011\modul1.dwg
 Plottet dato: torsdag 1. mai 2023 08:49:52

